



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 138/95

CERTIFICATE OF APPROVAL CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / GN / 0506 - 20

This certifies to

Se certifica a

FIBÓN S.R.L.

Aguilar 3921 (1825) Lanús Este
Prov. de Buenos Aires – Rep. ARGENTINA

Product

Producto

CONJUNTO PUERTA-MARCO DE MATERIAL SINTÉTICO

Marca: **FIBGAS**

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
NAG 237 (99)

Made in

Industria

Argentina

This certificate is valid until

Este certificado es válido hasta el
15 de Julio de 2021

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

ING. EDUARDO A. CÚNEO
GERENTE DIVISIÓN GAS
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev.2011 A).
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A).
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.as@ar.bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS
ANNEX 1
ANEXO 1**

**Cde. CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN
N° BVA / GN / 0506 - 20**

General information
Datos generales

Fabricante:	FIBON S.R.L.
Representante Técnico: Matrícula Profesional N°:	BENJAMIN BIRMAN COPIME 9470
Trámite:	Renovación de prototipo
Matrícula de Fabricante N°: Matrícula del Producto N°:	BVG 113 BVG 113/03
Trámite Anterior	Certificado BVA/GN/0715-19

Technical features
Características técnicas

Materia prima:	Polietileno AD 650/55 con material retardante en llamas 9056-HIPS/6198 (o equivalente)		
Proceso de fabricación:	Soplado - Inyectado	Visor:	Polycarbonato de 2 mm de espesor Ø 135mm
Color:	Gris	Otros datos:	En documentación que origina la presente
El accesorio se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada conjunto puerta-marco, de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS, establecido en la Resolución ENARGAS N° 138/95. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberá ser formalmente notificada con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Julio de 2020

**ING. EDUARDO A. CÚNEO
GERENTE DIVISIÓN GAS
BUREAU VERITAS ARGENTINA S.A.**